

Con la presente se da respuesta a la única pregunta realizada sobre la Invitación Pública a Negociar DIS 002-2015, y hecha por Casa del bombillo No 3.

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P"

Objeto: La empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P., en adelante ENERGÍA DE PEREIRA está interesada en recibir ofertas para:

El "SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A E.S.P".

Pregunta:

¿De la manera más atenta se solicita información sobre los ítems (69, 70 y 71) favor informar si estos cables son en cobre o aluminio?

Respuesta: Los cables solicitados en los ítems 69, 70 y 71 son en cobre (Cu)

69	14913	CABLE SECO No. 1/0 Cu, 15 KV, 133% XLPE	m	100
70	14912	CABLE SECO No. 4/0 Cu, 15 KV, 133% XLPE	m	166
71	14911	CABLE SECO No.2 Cu, 15 KV, 133% XLPE	m	100



CARLOS ENRIQUE CHICA CASTANO

SUBGERENTE OYM REDES

Edificio Torre Central Cra.10 N° 17-35 Pereira (Risaralda), Colombia

PBX: 57- 6 3151515. Ext: 436

Por ningún motivo imprimas los correos. Debemos ser personas responsables y cuidadosas con el planeta.