

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN GDM003-2016

A continuación se presentan las preguntas realizadas por las empresas interesadas en presentar propuesta con motivo de la Invitación GDM003-2016, cada pregunta lleva consigo la respectiva respuesta.

PREGUNTA 1. Agradecemos aclarar si, el medidor solicitado es estático, como lo indica el anexo 1, descripción del cuadro de cantidades o ciclómetro como se indica en el numeral 6.2.1 del pliego de condiciones del proceso en asunto.


RESPUESTA: El medidor solicitado es estático (electrónico) y el registrador debe ser de tipo tambor (ciclométrico).

PREGUNTA 2. Agradecemos, por favor, conceder 3 días hábiles de prórroga para la presentación de la oferta para el proceso licitatorio en asunto.

RESPUESTA: Se modifica el numeral 1.1 Calendario de actividades, quedando de la siguiente forma:

Evento	Fecha
Invitación	02 de mayo de 2016
Formulación de preguntas	06 de mayo de 2016 hasta las 18:00 horas.
Comunicación de respuestas	11 de mayo de 2016 hasta 16:00 horas.
Recepción de propuestas	20 de mayo de 2016 hasta las 15:00 horas.

Cordialmente,



YULIETH PORRAS OSORIO

Gerente

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda