

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN GDM006-2016

A continuación se presentan las preguntas realizadas por las empresas interesadas en presentar propuesta con motivo de la Invitación GDM006-2016, cada pregunta lleva consigo la respectiva respuesta.

1. Por favor informar si los equipos deben ser marcados con sigla de la empresa de energía de Pereira?
RESPUESTA: Solo para los equipos de medida.
2. Los medidores de energía son solo para medición de activa?
RESPUESTA: Si, los medidores son solo para energía activa, si miden energía reactiva se tendrá en cuenta como valor agregado.
3. Se puede presentar oferta parcial por grupo?
RESPUESTA: Si se puede presentar oferta parcial por grupo.
4. Las cajas a ofertar son para instalar los macromedidores ofertados?
RESPUESTA: Las cajas solicitadas son para instalar los macromedidores y los juegos de transformadores de corriente
5. En caso de positiva la respuesta, Se puede presentar cajas con tapa plana para los macromedidores, se adjuntaría especificaciones técnicas y plano con medidas?
RESPUESTA: Puede presentar las cajas que estime convenientes, pero se evaluarán de acuerdo a las necesidades de la Empresa.
6. Es posible presentar los equipos en empaque o caja sin código de barras? En nuestro caso el código de barras lo tiene el equipo.
RESPUESTA: Si, se pueden aceptar empaques sin código de barras. En todo caso el código de barras debe estar en el medidor.
7. Se tiene definida alguna especificación técnica de los transformadores, diámetros de ventana, borneras etc. que se deban tener en cuenta.
RESPUESTA: No se tienen especificaciones técnicas particulares, se busca la compra de equipos de tamaño estándar de acuerdo a su capacidad de transformación.


Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115


www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda

8. Hay definida una fecha límite para la adjudicación de los contratos, lo anterior con el fin de definir si es posible cumplir con la fecha de entrega solicitada ya que en nuestro caso debemos contemplar los plazos de fabricación e importación.
RESPUESTA: El numeral 1 de la invitación a negociar estipula lo siguiente: "Los elementos deben ser entregados por el oferente seleccionado a más tardar el 10 de diciembre de 2016 de 2016".
9. Es posible contemplar una ampliación ó modificación de la fecha de entrega.
RESPUESTA: No es posible acceder a esta solicitud.
10. Necesitamos confirmar si el RUP es subsanable durante el proceso de compra.
RESPUESTA: El RUP no está catalogado como un documento esencial, razón por la cual se puede subsanar en el proceso de evaluación.
11. Nuestra empresa fue constituida en el año 2015, únicamente podríamos presentar estados financieros con corte a 31/12/2015 y otro con corte parcial del año 2016.
RESPUESTA: Puede presentar los estados financieros citados acompañados de una nota aclaratoria.
12. Es posible mover la fecha de entrega de propuestas 15 días
RESPUESTA: No es posible acceder a esta solicitud.
13. Hay posibilidad de proponer entregas parciales
RESPUESTA: No es posible acceder a esta solicitud
14. Para el Grupo 4 (CTs), ¿es posible ofertar transformadores de corriente de núcleo abierto?
RESPUESTA: Si, es posible ofertar transformadores de corriente de núcleo abierto.
15. Para los CTs de 200/5A, ¿es posible ofertar en CL1 y 1.5 VA de burden?
RESPUESTA: Ver numeral 1 y anexo 1 de la Invitación a negociar.



YULIETH PORRAS OSORIO
Gerente



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115
www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda