Respuestas a Invitación Pública a Negociar DIS 001 – 2017 ENERGIA DE PEREIRA

Internacional de Eléctricos

PREGUNTAS:

1. **¿Es posible que el cierre o fecha límite para presentar la oferta, sea aplazado para el 10 de marzo de 2017?**

La anterior pregunta se hace con el fin de contar con el tiempo necesario para que nuestros proveedores nos puedan enviar ofertas serias y competitivas que nos permitan presentar una licitación con todas las garantías para ambas partes.

RESPUESTA:

La fecha de publicación de la Invitación Pública a Negociar DIS 001 – 2017 ENERGIA DE PEREIRA, fue el 17 de febrero del 2017, por lo que al 3 de marzo del 2017 se tienen 14 días calendarios por lo que consideramos que es tiempo suficiente para preparar esta invitación, además este material se requiere con alta prioridad para la O&M de las redes en tal sentido no es posible aplazar la fecha de cierre.

2. **¿Nos puede suministrar en cuadro con las cantidades en Excel?**

RESPUESTA:

Si, se le adjunta cuadro en Excel, con las columnas bloqueadas excepto la columna de Valor Unitario para que ustedes pueden digitar sobre esta.

energía DE PEREIRA

Obras Eléctricas y Contratos

PREGUNTA:

1. **Para el ítem ACSR 477 KCMIL ¿Qué tipo de construcción requieren en cuanto a número de alambres de aluminio y número de alambres de acero?**

   RESPUESTA:
   Número de alambres 26/7

2. **Para el ítem ACSR 336.4 KCMIL ¿Qué tipo de construcción requieren a número de alambres de aluminio y numero de alambres de acero?**

   RESPUESTA:
   Número de alambres 26/7

3. **Para el ítem Cable de aluminio No 250 MCM Serie 8000 ¿Qué tipo de construcción requieren aislado o desnudo, y si es aislado en que material?**

   RESPUESTA:
   Aislado, conductor de aleación de aluminio serie 8000. Aislamiento en THW

4. **Para las referencias de cables multiplex 1x4+4, 2x1/0+1/0, 2x2+2, 3x1/0+1/0, 3x2+2, 3x2/0+2/0, 2x4+4, requieren el cable neutro desnudo o aislado?**

   RESPUESTA:
   Neutro aislado.

Edificio Torre Central Carrera 10 Nº 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525
Línea de atención daños y reparaciones: 115
www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co
Pereira - Risaralda

Vigilado Superservicios

energía DE PEREIRA

COINSI S.A.S

PREGUNTA:

1. **Nosotros COINSI S.A.S Como empresa interesada en participar en este proceso Solicitamos Amablemente A La Entidad El Anexo De La Oferta Económica En Excel Todo Esto Con El Fin De Facilitar La Escritura Y Evitar Errores Al Cotizar Ítems.**

RESPUESTA:

Si, se le adjunta cuadro en Excel, con las columnas bloqueadas excepto la columna de Valor Unitario para que ustedes pueden digitar sobre esta.