

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.
ADENDA 2 INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 011-2020

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 011-2020 "Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un (1) interruptor a 115kV en subestación La Rosa"**, las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

Se modifica el numeral 6.1. *Calendario de Actividades*, de la siguiente manera:

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

6.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

EVENTO	FECHA
Publicación de la invitación	12 de agosto de 2020
Preguntas	Hasta el 17 de agosto de 2020 a las 16:00
Respuestas	Hasta el 19 de agosto de 2020 a las 24h
Recepción de ofertas	Hasta el 28 de agosto de 2020 a las 16:00

Se modificará el numeral 7.1.3.1.1 de la invitación, quedando de la siguiente manera:

7.1.3.1.1. Especificaciones de los servicios

A continuación, se adjuntan fotografías del equipo actualmente instalado, teniendo en cuenta que se reutilizará la base, el cableado de potencia y control, y las modificaciones a realizar corren por cuenta del contratista:



ALSTOM

Tipo	GL 312 F1	Corriente de corte nom. de líneas en vacío	50 A
Número de fabricación	3 007 923 / 2	Presión nominal del gas SF ₆	p _e 0.74 MPa
Tensión nominal	145 kV	Tensión nom. de alimentación de los dispositivos de apertura y cierre	125 VDC
Tensión soportada nom. al imp. tipo rayo	650 kV	Tensión nom. de alimentación circuitos aux.	125 VDC
Tensión soportada nom. al imp. tipo maniobra	- kV	Tensión nom. de alimentación del motor	125 VDC
Frecuencia nominal	60 Hz	Peso del gas SF ₆	12 kg
Intensidad de corriente nominal	3150 A	Peso total	1182 kg
Duración nom. admisible de cortocircuito	3 s	Secuencia de maniobras nom.	0-0.3s-C0-3min-C0
Corriente de corte nom. en cortocircuito	40 kA	Año de fabricación	2001
Factor de polo	1.5	Rango de temperatura	-25 ... +40°C
Corriente de corte nom. asíncrona	10 kA		

SP S 2008478

Made in Germany

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda



Se firma a los 19 días del mes de agosto de 2020.

Cordialmente,



JUAN GUILLERMO GUTIERREZ CALVO
Subgerente OYM Plantas y Subestaciones
Gerencia Técnica
Tel: 3151515 ext. 488
www.eep.com.co   

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda