

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**  
**SINIESTROS POR ASEGURADO POR FECHA DE OCURRENCIA**  
**Desde: 09/10/2016 Hasta: 09/10/2019**

RAMO TECNICO	ASEGURADO	SINIESTRO	AÑO	POLIZA	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	OCURRIDO	AVISO	CAUSA DEL SINIESTRO	RIESGO	AMPARO
INCENDIO	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20899	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	12/03/2018 12:00:00	14/03/2018	CORTO CIRCUITO	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	INCENDIO Y/O RAYO
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20912	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	16/03/2018 12:00:00	13/06/2018	OTROS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** INCENDIO INTERNO, EXPLOSION QUÊMICA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20938	2019	1001190	08/11/2018	08/11/2019	19/02/2019 12:00:00	12/03/2019	CORTO CIRCUITO	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** CORTOCIRCUITO, ARCO VOLTAICO O EFECTOS SIMILARES
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20897	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	04/02/2018 03:00:00	26/02/2018	DESCARGAS ELECTRICAS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** CORTOCIRCUITO, ARCO VOLTAICO O EFECTOS SIMILARES
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20910	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	04/06/2018 12:00:00	14/06/2018	OTROS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** INCENDIO INTERNO, EXPLOSION QUÊMICA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO
INCENDIO	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20899	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	12/03/2018 12:00:00	14/03/2018	CORTO CIRCUITO	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	INCENDIO Y/O RAYO
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20912	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	16/03/2018 12:00:00	13/06/2018	OTROS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** INCENDIO INTERNO, EXPLOSION QUÊMICA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20938	2019	1001190	08/11/2018	08/11/2019	19/02/2019 12:00:00	12/03/2019	CORTO CIRCUITO	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** CORTOCIRCUITO, ARCO VOLTAICO O EFECTOS SIMILARES
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20897	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	04/02/2018 03:00:00	26/02/2018	DESCARGAS ELECTRICAS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** CORTOCIRCUITO, ARCO VOLTAICO O EFECTOS SIMILARES
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20910	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	04/06/2018 12:00:00	14/06/2018	OTROS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** INCENDIO INTERNO, EXPLOSION QUÊMICA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO
ROTURA DE MAQUINARIA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P ,	20911	2018	1001190	09/10/2017	09/10/2018	27/03/2018 12:00:00	14/06/2018	OTROS	KR 10 17 45 ED TO CENTRAL	** INCENDIO INTERNO, EXPLOSION QUÊMICA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO

BIEN SINIESTRADO	MONEDA	ESTADO	PAGO TOTAL	RESERVA	OBSERVACIONES
OTROS	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	1494.83	0	CASO 59785EXPLOSION DE CABLE SECO QUE INTERCONECTA LA SUBESTACION CON LA SUBESTACION A 33 KV. RI
OTROS MOTORES ELECTRICOS Y PLANTAS ELECTRICAS (PEQUEÑA Y TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	2165.75	0	CASO 6160916/03/2018- EXPLOSIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN BAHÍA DE LÍNEA QUE INTERCONECTA
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	RESERVA INICIAL	0	315	CASO 20784719/02/2019-Daño de la turbina de generación No 2 ubicada en la Planta de Generación
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	2889.23	0	CASO 59430DAÑO EN SUBESTACION DE DOSQUEBRADAS Y CUBA 04 DE FEBRERO 2018EVENTO QUE INICIA EL 04
OTROS	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	2215.86	0	CASO 61607"DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: CASO 59785EXPLOSION DE CABLE SECO QUE INTERCONECTA LA SUBESTACION CON LA
OTROS	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	18331.84	0	SUBESTACION A 33 KV. RI
OTROS MOTORES ELECTRICOS Y PLANTAS ELECTRICAS (PEQUEÑA Y TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	18857.41	0	CASO 6160916/03/2018- EXPLOSIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN BAHÍA DE LÍNEA QUE INTERCONECTA
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	EN AJUSTE	0	117098	CASO 20784719/02/2019-Daño de la turbina de generación No 2 ubicada en la Planta de Generación
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	31980.23	0	CASO 59430DAÑO EN SUBESTACION DE DOSQUEBRADAS Y CUBA 04 DE FEBRERO 2018EVENTO QUE INICIA EL 04
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	TOTALMENTE PAGADO	18640.66	0	CASO 61607"DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
TRANSFORMADORES DE VOLTAJE CORRIENTE (PEQUEÑA/MEDI	Dolares EE.UU	SINIESTRO OBJETADO	0	0	CASO 61608Incineración de transformador de corriente, de la misma fase donde se había presentado