

**EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.
ADENDA 2 INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS-012-2021**

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS-012 2021 "OBRAS CRUCE SUB-VIAL PARA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SEDE LIGA CONTRA EL CÁNCER"** las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

PREGUNTA N°1

Se solicita a la entidad aclarar la experiencia solicitada en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS 012-2021** "diseño y ejecución de proyectos de subestaciones de más de 40 MVA celebrados durante los últimos cinco (5) años a nivel Nacional o Internacional" teniendo en cuenta que el objeto del contrato es "la Instalación de estructura tunner Linner de 1,20 m de diámetro, lámina galvanizada calibre 12, longitud 45,00m, construcción de dos cámaras de inspección y banco de ductos de 2 x 6".

Respuesta: Se requiere de experiencia en instalación de estructuras tipo túnel Linner en longitud igual o mayor a 45.00m., con un diámetro igual o mayor a 1.20 m., de igual manera se deberá contar con experiencia en excavaciones mayores o iguales a 3.00 m de profundidad para la Instalación de tuberías y/o ductos para la conducción de líquidos, redes eléctricas y/o comunicaciones.

Lo anterior se modifica en la Adenda 3 de la presente invitación.

PREGUNTA N°2

También se requiere las especificaciones de la excavación para el Banco de ductos (2 vías x6").

Respuesta: Se debe realizar excavación de: 1.00 de profundidad, ancho 0.50 m., teniendo en cuenta la rasante del terreno y/o la vía; la actividad contempla una cama de arena de 0.10 m., de arena donde se instalarán los ductos respectivos. Compactar en capas de 0.15 m. con vibro compactador.

Se firma a los 29 días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,



YULIETH PORRAS OSORIO
Representante Legal